

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
Zagreb, Ulica Crvenog križa 14/I

KLASA: 406-03/24-08/57
URBROJ: 101-12-24-16
Zagreb, 12. studenoga 2024.

PREDMET: Pojašnjenje Poziva na dostavu ponude za nabavu uljnih grijača, broj 1.

Temeljem upita zainteresiranog gospodarskog subjekta, stavljamo na raspolaganje pitanje i odgovor:

Pitanje:

U priloženom ponudbenom troškovniku se traže indirektni uljni grijači minimalne snage 18 kW s protokom zraka min. 600 m³/h koji bi trebali u isporuci imati specificiranu dodatnu opremu međutim na tom modelu prema uputama za uporabu proizvođača nije moguće priključiti traženo fleksibilno crijevo i adapter za to crijevo, nego je to moguće na prvom većem modelu od 30 kW s protokom zraka od 780 m³/h.

Moje pitanje je da li možemo ponuditi prvi jači model na koje je moguće priključiti fleksibilno crijevo, ali je 50% veće snage ili da Vam ponudimo slabiji model koji nema tu mogućnost?

Odgovor: Moguće je nuditi jači model. Traže se indirektni uljni grijači s mogućnošću postavljanja fleksibilnog crijeva (obvezno).

S poštovanjem,

Povjerenstvo za nabavu